

**АО «ПЕСКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ»**

ПАСПОРТ № _____

**на отгруженную партию щебня из горных пород для строительных работ
ТУ 571110-002-04002208-2022**

Дата выдачи паспорта

Наименование и адрес потребителя

№ партии и количество щебня

№ вагона

Наименование показателя	Результаты испытаний		
Фракция щебня мм	20-40		
Зерновой состав щебня: полные остатки на ситах, % по массе	d	0,5(d + D)	D
	93,0	46,5	3,4
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	2,8		
Содержание глины в комках, %	0		
Марка щебня по прочности (дробимости)	400		
Насыпная плотность, т/м ³	1,2		
Влажность щебня при отгрузке, %	5,0		
Содержание зерен слабых пород, % по массе	5,6		
Морозостойкость, марка	Не нормируется		
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	1,0		
Удельная $A_{эфф}$ сырья, Бк/кг	35,4		

Наш адрес: 140477, Московская область, г. Коломна, поселок Пески,
улица 1-я Заводская, д.34
Тел/факс: 8 (496) 617-41-93

Начальник ОТК:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЕСКОВСКИЙ КСМ
О Т К