

ООО "Челябинский завод строительного камня"

4454138, Челябинская обл, г. Челябинск,

ул. Молодогвардейцев, д. № 15, корпус а, офис 11

ИНН 7448185212

## Паспорт качества

№ 1 от 14 декабря 2018 г.

Щебень из плотных горных пород,

**фракции: 20-40 мм** горная порода - гранит

Паспорт составлен на основании протокола

№1669/18 от 31.10.2018. ООО "УралНИИСтром"

Потребитель и его адрес:

ООО

Количество щебня:

0,00 тн. 0,00 м<sup>3</sup>

### КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ пп	Наименование показателей	Требование ГОСТ 8267-93	Фактические
1	Зерновой состав:полный остаток		
	на ситах по массе; % d	до 100 %	98,91
	0,5(d+D)	30-60 %	67,35
	D	до 10 %	9,42
	1,25D	до 0,5 %	0
2	Группа по форме зерен :		
	группа щебня	3	
	лещадность	до 25 %	18,83
3	Содержание пылевидных частиц:		
	по массе не более %	не более 1 %	0,22
	в т.ч. глины в комках	не более 0,25 %	0
4	Содержание зерен слабых пород %		
	не более	5%	
5	Марка прочности	1000	1000
6	Марка морозостойкости	F-200	200
7	Насыпная плотность тн/м3	1,27	1,26

**Заключение:** ОТК Предоставленный щебень фр. 20-40 соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

"Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия."

Замечания \_\_\_\_\_

Генеральный директор: \_\_\_\_\_ **А.В. Арбузин.**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АЖ40Н00918 срок действия по 04.06.2022 г.

№ 0439267

