

Общество с ограниченной ответственностью

«ДОМБАРОВСКИЙ ДСЗ»

ИНН 5635021764 ОГРН 1145658028559

462813, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Цветочная, 23. Тел.: 8 (3537) 31-45-19

ПАСПОРТ

п. Новоорск

“ ” _____ 2014 г.

Покупатель (грузополучатель): _____

Фракция щебня, мм: св. 40 до 70

Насыпная плотность т/м³: 1,4

Объем партии, т: _____

ГОСТ 8267-93

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ 8267-93	Фактическое показание
1	<i>Зерновой состав, полные остатки на ситах</i>		
1.1	1,25D	до 0,5	0,12
1.2	D	до 10	5,14
1.3	0,5(D+d)	30-60	31,24
1.4	d	90-100	97,86
2	<i>Лещадность щебня</i>		
2.1	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы, %	до 25	15,2
2.2	Группа щебня по лещадности	I - IV	III
3	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0
4	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,2
5	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0
6	Марка щебня по прочности (дробимости), кгс/м ³	600-1400	1200
7	Морозостойкость	F15-F400	F300

Заключение по группе щебня:

Лаборант _____ /Москвина И.Ю./

(подпись)



ОТЗЫВ НА ПАСПОРТ

Щебень из плотных горных пород для дорожно-строительных и бетонных работ фракции св. 40 до 70 мм производства ООО «Домбаровский ДСЗ» соответствует/не соответствует ГОСТу 8267-93

(ненужное зачеркнуть)

Замечания _____

Покупатель (грузополучатель): _____

(должность, ФИО, подпись)

“ ” _____ 20 ____ г.