

Общество с ограниченной ответственностью
«СИНЕГОРСКИЙ КАМЕНЬ»
 346513 Ростовская область, г. Шахты, пер.
 Шишкина 162, офис 206
 ИНН 6142019061 ОГРН 1056142012145
 тел. (863) 201-81-71 sk.buch@mail.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____ от _____ 2020 г.

Предприятие - изготовитель: ООО «Синегорский камень»
 Наименование грузоотправителя:
 Место добычи: Ростовская область, Белокалитвинский р-н, пос. Синегорский
 Наименование потребителя:
 Наименование продукции: Щебеночно-песчаная смесь С5, фракция 0-40 мм
 Объем партии:

Зерновой состав смеси:

Остаток, % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм								
Наименование остатка	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Полный, %	1,15	28,4	70,3	81,35	81,4	89,3	96,17	98,3
Полный проход, %	98,85	71,6	29,7	18,65	18,6	10,7	3,83	1,7
По 25607-2009	0-10	25-60	45-80	57-85	67-88	80-95	90-97	95-100

Основные параметры и характеристики:

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт
1	Содержание пылевидных и глинистых частиц	% по массе	1,6
2	Содержание глины в комках	% по массе	нет
3	Содержание песка	%	19,19
4	Коэффициент фильтрации	м/сут	0,21
5	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы	% по массе	22,19
6	Содержание щебня	%	80,81
7	Содержание вредных компонентов и примесей (серноокислых и сернистых соединений)	%	Нет
8	Водопоглощение щебня	%	3,77
9	Марка щебня по прочности (дробимости)	М	М1000
10	Влажность смеси	%	1,7
11	Насыпная плотность	кг/м ³	1490

Заключение: Щебеночно-песчаная смесь С5, фракция 0-40 мм, представленная данной пробой по результатам испытания, согласно требованиям ГОСТ 25607-2009.

Генеральный директор



Перебалин М.Г.