

Общество с ограниченной ответственностью

«ДОМБАРОВСКИЙ ДСЗ»

ИНН 5635021764 ОГРН 1145658028559

462813, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Цветочная, 23. Тел.: 8 (3537) 31-45-19

ПАСПОРТ

п. Новоорск

“7” октября 2014 г.

Покупатель (грузополучатель): _____

Фракция щебня, мм: св.20 до 40

Насыпная плотность т/м³: 1,42

Объем партии, т: _____

ГОСТ 8267-93

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ 8267-93	Фактическое показание
1	<i>Зерновой состав, полные остатки на ситах</i>		
1.1	1,25D	до 0,5	0
1.2	D	до 10	8,9
1.3	0,5(D+d)	30-60	50,3
1.4	d	90-100	94,8
2	<i>Лещадность щебня</i>		
2.1	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы, %	до 25 (III группа)	23,7
2.2	Группа щебня по лещадности	I - IV	III
3	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0
4	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,4
5	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0
6	Марка щебня по прочности (дробимости), кгс/м ³	600-1400	1200
7	Морозостойкость	F15-F400	F300
8	Происхождение породы	Изверженная	интрузивная

Заключение по группе щебня:

Лаборант _____ / Москвина И.Ю. /



ОТЗЫВ НА ПАСПОРТ

Щебень из плотных горных пород для дорожно-строительных и бетонных работ фракции св. 20 до 40 мм производства ООО «Домбаровский ДСЗ» соответствует/не соответствует ГОСТу 8267-93

(ненужное зачеркнуть)

Замечания _____

Покупатель (грузополучатель): _____

(должность, ФИО, подпись)

“ ” 20 ____ г.