

ООО «КОЕНСКИЙ ЩЕБЕНЬ»  
г. НОВОСИБИРСК

## Паспорт

На отгружаемую продукцию № \_\_\_\_\_

ГОСТ 31424-2010  
ГОСТ 8735-88

Выдан: « 19 » август 2015 г.

Предприятие-изготовитель ООО «Коенский щебень»  
г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 24

Потребитель \_\_\_\_\_  
Адрес потребителя \_\_\_\_\_  
Вид продукции диабаз  
Количество \_\_\_\_\_ тн.  
Фракция 0-5мм. (песок из отсевов дробления)  
ДСЗ \_\_\_\_\_  
Класс II  
Группа песка повышенной крупности

### Результаты испытаний:

#### 1. Зерновой состав

-диаметр отверстий контрольных сит, мм

	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	- 0,16
Полный ГОСТ, % 0-5	0-20	----	----	----	65-75	----	----	0-10
Полный фактически, %	<u>1,2</u>	<u>37,3</u>	<u>54,6</u>	<u>75,0</u>	<u>85,2</u>	<u>98,5</u>	<u>1,5</u>	

2. Модуль крупности 3,50

3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 0,00

4. Содержание глины в комках, % 0,00

5. Марка по прочности 1400

6. Насыпная плотность песка, т/м 1,55

7. Содержание вредных компонентов и примесей СООП. ТООП

8. Сведения о радиации. По заключению Сибирского округа Госатомнадзора России щебень 1 класса применения. Ограничения на использование отсутствуют.

Протокол от 21.05.2015 г. ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области »

Аэфф 33,0 ± 14 Бк/кг

9. Содержание зерен пластинчатой ( лещадной ) и игловатой форм, % 26,50

Дата: 19 август 2015 год

Контролёр ОКК: Белон