

Общество с ограниченной ответственностью

«ДОМБАРОВСКИЙ ДСЗ»

ИНН 5635021764 ОГРН 1145658028559

462813, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Цветочная, 23. Тел.: 8 (3537) 31-45-19

ПАСПОРТ

п. Новоорск

“ ” _____ 2014 г.

Покупатель (грузополучатель): _____

Фракция щебня, мм: св.0 до 5

Насыпная плотность т/м³: 1,48

Объем партии, т: _____

ГОСТ 8267-93

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ 8267-93	Фактическое показание
1	Зерновой состав, полные остатки на ситах с размером сита 0,63 мм, %	св 45 до 65	55,62
2	Модуль крупности	(2,5-3,0)крупный	2,83
3	Класс		II
4	Насыпная плотность кг/м ³	-	1480
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 10	8,8
6	Содержание глины в комках, %	до 2	0
7	Эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	До 370	8±3
8	Морозостойкость	F15-F400	F300
9	Происхождение породы	Изверженная интрузивная	

Заключение по группе щебня:

Лаборант _____ /Москвина И.Ю./



ОТЗЫВ НА ПАСПОРТ

Щебень из плотных горных пород для дорожно-строительных и бетонных работ фракции св. 0 до 5 мм производства ООО «Домбаровский ДСЗ» соответствует/не соответствует ГОСТу 8267-93

(ненужное зачеркнуть)

Замечания _____

Покупатель (грузополучатель): _____

(должность, ФИО, подпись)

“ ” _____ 20 ____ г.