

СП ПЕТРОГАЗ СЕРВИС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПАСПОРТ №22/09/2

Дата: 22.09.2021г.

Наименование потребителя: ООО «Строительно-Монтажное Управление-17»

Юридический адрес: 115088, г. Москва, Симоновский Вал – 16- пом.1, ком.3

Наименование продукции: Щебень фр.10-20.

Количество: 68,9 тн

Железнодорожная накладная: №ЭД510408 от 22.09.2021г.

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Зерновой состав:

Размер контрольных сит, мм	0,5d	D наим	0,5(d+D)	d наиб	1.25D
Полный остаток на ситах по массе, % ГОСТ	От 95-100	От 90-100	30-60	До 10	До 0,5
Полный остаток на ситах по массе, % ФАКТ	99,0	95,0	59,8	9,5	0,1

2. Марка по прочности: 1400

3. Морозостойкость: F200

4. Содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой формы, % по массе: 13,0

5. Марка по истираемости, % по массе: И1

Щебень фр.10-20 соответствует (не соответствует) требованиям ГОСТа 8267-93.

Генеральный директор _____



/Е.С. Романова

