

**АО «ПЕСКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ»**

ПАСПОРТ № _____

на отгруженную партию щебня из горных пород для строительных работ
ТУ 571110-002-04002208-2022

Дата выдачи паспорта

Наименование и адрес потребителя

№ партии и количество щебня

№ вагона

Наименование показателя	Результаты испытаний
Фракция щебня мм	40-70
Зерновой состав щебня: полные остатки на ситах, % по массе	d 0,5(d + D) D 92,6 46,3 2,8
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	3,1
Содержание глины в комках, %	0
Марка щебня по прочности (дробимости)	400
Насыпная плотность, т/м ³	1,190
Влажность щебня при отгрузке, %	4,8
Содержание зерен слабых пород, % по массе	5,2
Морозостойкость, марка	Не нормируется
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	1,0
Удельная A _{эфф} сырья, Бк/кг	35,4

Наш адрес: 140477, Московская область, г. Коломна, поселок Пески,
улица 1-я Заводская, д.34
Тел/факс: 8 (496) 617-41-93

Начальник ОТК:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПЕСКОВСКИЙ КСМ

О Т К