

**АО «ПЕСКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ»**

ПАСПОРТ № _____

на отгруженную партию щебня из горных пород для строительных работ
ТУ 571110-002-04002208-2022

Дата выдачи паспорта
Наименование и адрес потребителя
№ партии и количество щебня
№ вагона

Наименование показателя	Результаты испытаний		
Фракция щебня мм	5-20		
Зерновой состав щебня: полные остатки на ситах, % по массе	d	0,5(d + D)	D
	94,4	47,2	3,8
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	3,6		
Содержание глины в комках, %	0		
Марка щебня по прочности (дробимости)	400		
Насыпная плотность, т/м ³	1,210		
Влажность щебня при отгрузке, %	5,8		
Содержание зерен слабых пород, % по массе	6,0		
Морозостойкость, марка	Не нормируется		
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	1,0		
Удельная A _{эфф} сырья, Бк/кг	35,4		

Наш адрес: 140477, Московская область, г. Коломна, поселок Пески,
улица 1-я Заводская, д.34
Тел/факс: 8 (496) 617-41-93

Начальник ОТК:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЕСКОВСКИЙ КСМ
О Т К