

ООО "Челябинский завод строительного камня"

4454138, Челябинская обл, г. Челябинск,

ул. Молодогвардейцев, д № 15, корпус а, офис 11

ИНН 7448185212

Паспорт качества

№ 1 от 14 декабря 2018 г.

Щебень из плотных горных пород,

фракции: **5-20 мм** горная порода - гранит

Паспорт составлен на основании протокола

№1661/18 от 29.10.2018. ООО "УралНИИСтром"

Потребитель и его адрес:

Количество щебня:

0,00 тн. 0,00 м³

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ пп	Наименование показателей	Требование ГОСТ 8267-93	Фактические
1	Зерновой состав:полный остаток		
	на ситах по массе; % d	до 100 %	99,76
	0,5(d+D)	30-60 %	64,86
	D	до 10 %	0,76
	1,25D	до 0,5 %	0
2	Группа по форме зерен :		
	группа щебня		
	лещадность	до 15 %	18,83
3	Содержание пылевидных частиц:		
	по массе не более %	не более 1 %	0,5
	в т.ч. глины в комках	не более 0,25 %	0
4	Содержание зерен слабых пород %		
	не более	5%	
5	Марка прочности	1000	1200
6	Марка морозостойкости	F-200	150
7	Насыпная плотность тн/м ³	1,27	1,39

Заключение: ОТК Предоставленный щебень фр. 5-20 соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

"Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия."

Замечания _____

Генеральный директор: _____ **А.В. Арбузин.**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АЖ40Н00918 срок действия по 04.06.2022 г.

№ 0439267

