

П А С П О Р Т № \_\_\_\_\_

на отгруженную продукцию

|                           |  |          |
|---------------------------|--|----------|
| Предприятие изготовитель: | ООО "Челябинский гранитный карьер"; 454052, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 39 |          |
| Месторождение:            | Казанцевское месторождение строительного камня   |          |
| Поставщик:                | ООО "Гранитстром"; 454052, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 60.                 |          |
| Покупатель:               |  |          |
| Грузополучатель:          |  |          |
| Вид поставки:             | Автомобильный  |          |
| Наименование продукции:   | Вскрышной грунт.   | Документ |
|                           |  |          |
| Партия (количество т):    |  |          |

Зерновой состав

| Наименование остатка        | Остатки, % по массе на ситах |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|
|                             | 60                           | 40   | 20   | 10   | 5,0  | 2,0  |
| Частный остаток, % по массе | 27,7                         | 7,4  | 7,1  | 7,5  | 8,0  | 7,7  |
| Полный остаток, % по массе  | 41,2                         | 48,6 | 55,7 | 63,2 | 71,2 | 78,9 |

| Наименование остатка        | Остатки, % по массе на ситах |      |      |      |             |
|-----------------------------|------------------------------|------|------|------|-------------|
|                             | 1,0                          | 0,5  | 0,25 | 0,1  | мельче 0,16 |
| Частный остаток, % по массе | 4,7                          | 3,3  | 4,4  | 3,3  | 5,4         |
| Полный остаток, % по массе  | 83,6                         | 86,9 | 91,3 | 94,6 | 100,0       |

| Контролируемый параметр | Единица измерения   | Результаты испытаний | НД на норматив контроля | Норматив контроля |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Влажность               | %   | 0,8                  |                         | не нормируется    |
| Насыпная плотность      | кг/м <sup>3</sup>   | 1960                 |                         | не нормируется    |
| Наименование грунта     | Грунт вскрышной классифицируется, как крупнообломочный щебинистый по содержанию частиц размером более 10 мм-более 50%. Грунт содержит 64,3 % частиц размером более 10 мм. |                      |                         |                   |

Представитель предприятия изготовителя по качеству \_\_\_\_\_

Представитель Поставщика \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.