

ООО « Усть-Катавский гранитный карьер» (ИНН 7401011725, КПП 027401001)  
Адрес: 450047, РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, д.23/2  
(обособленное подразделение г. Сатка)

Документ о качестве щебня (доломит).  
фракция св. 5 до 20 мм  
Саткинского месторождения

1. Номер документа:
2. Наименование потребителя:
3. Адрес потребителя:
4. Вес:
5. ГОСТ 8267-93

Дата отгрузки:

Наименование основных показателей	Нормативное значение	Фактическое значение для фракции 5-20
Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе		
2	95-100	95,12%
5	90-100	95%
12,5	30-60	53,8%
20	до 10	4,81%
25	до 0,5	0%
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе (Группа щебня)	От 15 до 25 вкл. для 3 группы	17,6 (3 группа)
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 2,00	2,00%
Содержание зерен слабых пород, % по массе	Не более 5,00	1,60%
Содержание глины в комках, %	Не более 0,25	0
Насыпная плотность, кг/ М3		1,4
Марка по истираемости	До 25 марки И 1	24,8 (И1)
Морозостойкость	F 15- F 400	F300
Марка по дробимости	200-1200	(1200)
Водопоглощение, %	Не более 4,00	Не более 1
Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, бк/кг	От 0,00 до 1500,00	1 класс (Аэфф не более 370Бк/кг)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:**

щебень 5-20 согласно протокола испытаний  
Протокол №0101Е от 30.10.2020 г.  
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Щебень допускается к применению в качестве заполнителя  
для тяжелого бетона, а также для дорожных и  
других видов строительных работ

Контролер ОТК

Мастер отгрузки



ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОКУПАТЕЛЯ

(подпись)

(расшифровка подписи)