

ООО "СпецТехАльянс"

241001, Брянская.обл.,г.Брянск
ул. Крахмалева 43, оф.1
ИНН 3257068616

Паспорт качества

№ _____ от _____ г
ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 5(3)-20мм

НАКЛАДНАЯ №

ДАТА ОТГРУЗКИ _____ г

КОЛИЧЕСТВО: _____ ТН

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:
_____**КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ	ФАКТИЧЕСКИЕ
		ГОСТ 8267-93	
1	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе	группа щебня до 50% вкл.	12,3
2	Насыпная плотность, КГ/МЗ		1,37
3	Марка щебня по дробимости:	-	1000
	потеря массы при испытании щебня, %	до 8 вкл.	7,9
4	Определение зернового состава: Полные остатки на ситах, % по массе диаметр отверстий контрольных сит, мм		
	d	от 90 до 100	97,1
	0,5(d+D)	от 30 до 60	59,8
	D	до 10	1,5
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц	не более 2	0,15
6	Содержание глины в комках, %	не более 0,25	нет
7	Марка по морозостойкости		F 150

МАСТЕР ПОГРУЗКИ: _____

МП

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Гравий фракции 5-20 согласно протокола испытаний
Протокол № _____ от _____ июня 2021г.
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93