

ООО "Торезский карьер"

юр. адрес: 283001, ДНР, Г.О. Донецк, Г. Донецк, ул. Фёдора Зайцева , 46А

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

Смесь фракций ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

Фракция смеси:

ЩПС С-5 (0-40мм)

Дата отгрузки:

Количество, тн

Номер партии

Получатель:

№ п/п	Наименование показателей			Требования гост 25607-2009	Фактические показатели
1	Размеры отверстий контрольных сит, мм	120	мм	0	0
		80	мм	0	0
		40	мм	0-10	2,25
		20	мм	25-60	25,41
		10	мм	45-80	51,01
		5	мм	57-85	72,18
		2,5	мм	67-88	86,48
		0,63	мм	80-95	94,5
		0,16	мм	90-97	96,74
		0,05	мм	95-100	100
2	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в щебне, %			Не более 35%	30
3	Марка по морозостойкости			F - 300	F – 300
4	Насыпная плотность, кг/м³				1390
5	Марка щебня по истираемости			И-1	И-1
6	Марка щебня по дробимости			М 1200	М 1200

В соответствии с радиационно-гигиенической оценкой, продукция относится к 1 классу (Аеф. $370 \leq \text{БК/кг}^{-1}$) строительных материалов и может быть использована во всех видах строительства без ограничений.

Ответственный за качество

А. А. Панченко

