

ООО "Порфирит"

456084, г. Челябинск

ул. Энтузиастов 28А, 6 этаж, помещение №7

ИНН 7453234680

Паспорт качества

№ 1 от 01.02.2015 г.

ФРАКЦИИ 0-5

Ж/Д НАКЛАДНАЯ

ДАТА ОТГРУЗКИ

КОЛИЧЕСТВО:

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ ГОСТ 31424-2010	ФАКТИЧЕСКИЕ
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 6,25	до 0,5%	0,00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 5	0%-10%	3,20%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 2,5	30%-60%	38,10%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 0,63	60%-80%	66,40%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 0,16	80%-95%	87,60%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 0,05	95%-100%	98,90%
2	УДЕЛЬНАЯ активность радионуклидов Бк/кг	370	51,6
3	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН		
	ОБЫЧНАЯ ЛЕЩАДНОСТЬ	не нормируется	50,00%
4	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	не более 10%	7,60%
	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	не более 0,25%	0,00%
5	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
	НЕ БОЛЕЕ:	5,00%	3,00%
6	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	не ниже 1000	1400
7	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	F-400
8	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КГ/М3		1280
9	Истираемость, потеря массы в % по массе	до 25% марки И1	И1

МАСТЕР ПОГРУЗКИ:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

песок из отсева дробления фр. 0-5
соответствует требованиям ГОСТ 31424-2010
Щебень допускается к применению во всех
видах строительства без ограничения

ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ