

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕПНЯНСКОЕ КУ»**
347842, Ростовская обл., Каменский р-он, пос. Чистоозерный, ул. Степная, 7
Тел/факс (86365) 22-717, бухгалтерия 22-794

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
на щебень из плотных горных пород по ГОСТ 8267-93
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «МАРТЫНОВ КУРГАН»**

Дата: _____, к ж/д квитанции № _____

Размер фракции	40-70
Марка по механической прочности	M 200
Марка по морозостойкости	F300
Количество глинистых, пылевидных частиц, определяемых отмучиванием	1,2
Объемно-насыпной вес, тыс. м ³	1,30
Количество зерен слабых пород	4,7%
Номер ГОСТа испытания щебня	8269-97
Содержание в щебне органических примесей	Нет
Объем поставки: вагонов / кол-во тонн	-
Место поставки	-
Грузополучатель	-

Размер сит	87,5	70	55	40	Дно итого
Требования ГОСТ 8267-93	До 0,5	До 10	30-60	90-100	100
Полные остатки (в %)	0	8,4	37,3	94,6	100

Показатели радиационного качества материала

Эффективная удельная активность природных радионуклидов (226 Ra, 232 Th, 40K) в щебне ООО «Репнянское КУ» составляет 112,7 Бк/кг (110,4; 114,5; 113,3), что соответствует требованиям СП 2.6.1.758-99 «НРБ-99» к материалам 1 класса используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий.

Представитель



Т.М. Жумашев