

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КубаньИнерт»

352540, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. Лабинская, 39
ОГРН 1112314000424, ИНН2314024870

ООО «КубаньИнерт»
АТТЕСТАЦИОННОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 00737/14-0114 ОТ 03.10.2012 г.

Документ о качестве (паспорт)

Наименование продукции

Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракции 0÷40 мм – С 5

№/№ п/п	Наименование показателей	Нормативные значения ГОСТ 25607-2009	Фактические значения
1	Зерновой состав смеси: Полные остатки на ситах размером, мм, % по массе		
	40	0 – 10	0
	20	25 – 60	35,1
	10	45 – 80	66,9
	5	57 – 85	71,3
	2,5	67 – 88	79,2
	0,63	80 – 95	90,9
	0,16	90 – 97	96,8
	0,05	95 – 100	100
2	Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм), %, по массе	не более 5	3,7
3	Содержание глины в комках, % по массе	не более 1	не содержится
4	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе	не более 35	10
5	Прочность гравия, марка по дробимости потеря массы при испытании, %	1200 до 11	соответствует 1200 8,2
6	Истираемость гравия, марка по истираемости потеря массы при испытании, %	И 1 до 20 вкл.	соответствует И1 18,99
7	Морозостойкость, циклы не менее потеря массы после испытания, %	200 не более 3	соответствует F300 1,17
8	Коэффициент фильтрации, м/сут	не менее 1	1,7
9	Насыпная плотность, кг/м³	н/н	1750
10	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг	370	75,58

Заключение: Щебеночно-гравийно-песчаная смесь соответствует ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытия и оснований автомобильных дорог и аэродромов»

Нач. лаборатории

Г.В.Зарапина

ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «КубаньИнерт»
ИНН 2314024870
Краснодарский кр., Лабинский р-н, ст. Владимирская