

ООО «Арм - Росс»
Сандовское месторождение
песчано-гравийно-валунного материала

Россия, Тверская область,
Сандовский р-н, пос.Сандово, инд. 171750
ИНН 69050772644
Тел. (48272) 26-5-33, факс 2-11-84

Документ о качестве
на щебень гравийный фракции 5(3)-10мм

Дата отгрузки «15» апреля 2016г. _____
Дата выдачи документа о качестве: «15» апреля 2016г. _____
Наименование и адрес потребителя ООО « _____ »
Номер партии _____
Количество щебня 30,00 тн. _____
Номера вагонов, номера накладных _____

Зерновой состав:

Диаметр отверстий Контрольных сит, мм	2,5	Д	0,5 (Д + d)	Д	1,25Д
Полный остаток на ситах, % по массе	99,5	91,4	57,2	99,1	97,3

Содержание глины в комках, %%	нет
Содержание зерен слабых пород, %%	5,0
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %%	13,5
Содержание дробленных зерен, %%	87,3
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %%	0,4
Марка щебня по прочности (дробимости)	M800
Насыпная плотность щебня, т/м ³	1,430
Устойчивость структуры против распадов, %	4,3
Морозостойкость щебня, F:	150 1,410
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, бк/кг	62+-14
Содержание вредных компонентов и примесей	<u>соответствует ГОСТ</u>
Обозначение стандарта	<u>ГОСТ 8267-93</u>
Номер сертификата соответствия	<u>№ РОСС RU AB28.H18550</u>

Контролер ОТК _____

