



**ОАО «Пятовское карьероуправление»  
Калужской области**



ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_  
НА НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

щебень известняковый фракции **40-70 мм**  
(наименование материала)

поставленный \_\_\_\_\_

(дата, наименование потребителя, его адрес)

в количестве \_\_\_\_\_

**м<sup>3</sup>**

(номера вагонов, в которые отгружена продукция, номера накладных)

**КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.**

1. Гранулометрический состав.

Полные остатки на ситах, в % 70 мм – до 10,0 %  
55 мм – от 30,0 до 60,0 %, 40 мм – от 90,0 до 100,0 %

1,25 D \_\_\_\_\_, D \_\_\_\_\_, (D+d)/2 \_\_\_\_\_, d \_\_\_\_\_

2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в % по массе до 10,0 %

3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в % по массе не более 2,0 %

4. Содержание слабых частиц в % по массе не более 10,0 %

5. Марка по прочности (дробности) 600

6. Морозостойкость 100

7. Насыпная плотность, кг/м<sup>3</sup> 1300

8. Удельная эффективная активность А.ЭФФ, Бк/кг 69,0

9. Влажность, в % 3 – 4


10. Содержание вредных компонентов и примесей нет

11. Пористость 5,4 – 7,3 % (сертификат качества)

12. Пустотность 48,1 – 50,8 % (сертификат качества)

13. Водопоглощение 2,5 % (сертификат качества)

14. Минерало-петрографический состав щебня (Петрологический отчет) CaCO<sub>3</sub> + MgCO<sub>3</sub> = 95 %



Щебень соответствует ГОСТ 8267-93

начальник лаборатории \_\_\_\_\_

начальник ПТО \_\_\_\_\_

