



ОАО «Пятовское карьероуправление»  
Калужской области



ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_  
НА НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

щебень известняковый фракции 20-40 мм  
(наименование материала)

поставленный \_\_\_\_\_

(дата, наименование потребителя, его адрес)

в количестве \_\_\_\_\_

м<sup>3</sup>

(номера вагонов, в которые отгружена продукция, номера накладных)

**КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.**

1. Гранулометрический состав:  
Полные остатки на ситах, в % 40 мм – до 10,0 %,  
30 мм – от 30,0 до 60,0 %, 20 мм – от 90,0 до 100,0 %
- 1,25 D \_\_\_\_\_, D \_\_\_\_\_, (D+d)/2 \_\_\_\_\_, d \_\_\_\_\_
2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в % по массе до 10,0 %
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в % по массе не более 2,0 %
4. Содержание слабых частиц в % по массе не более 10,0 %
5. Марка по прочности (дробности) 600
6. Морозостойкость 100
7. Насыпная плотность, кг/м<sup>3</sup> 1300
8. Удельная эффективная активность АЭФФ, Бк/кг 69,0
9. Влажность, в % 3-4
10. Содержание вредных компонентов и примесей нет
11. Пористость 5,4 – 7,3 % (сертификат качества)
12. Пустотность 48,1 – 50,8 % (сертификат качества)
13. Водопоглощение 2,5 % (сертификат качества)
14. Минерало-петрографический состав щебня (Геологический отчет) CaCO<sub>3</sub> + MgCO<sub>3</sub> = 95 %

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ**

Щебень соответствует ГОСТ 8269-93

начальник лаборатории: \_\_\_\_\_

начальник ПТО \_\_\_\_\_

