

**ООО «Новокневетский щебеночный завод»**

Адрес: 462375, Россия, Оренбургская обл.,  
г. Новотроицк, п. Поворотный

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 439**

на щебень фракции 40-70

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ37. Н00367

Действителен до 20.07.2012 г.



№ 40 Алматы 20 12 г.

Потребитель: ООО «Алматы»


Номер вагона 83020941-81816625


Количество 5 м<sup>3</sup> тонн 159,2

№ жд квитанции 20 040504

**КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1	Зерновой состав (полезные остатки) на контрольных ситах, %		
	1,25 D	до 0,5	-
	D	до 10	2,15
	0,5 (1-D)	30-90	97,85
	d	90-100	98,50
2	Содержание зерен пластической (чешуйчатой) и игольчатой формы, %		4,0
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	1,2
4	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	4,3
5	Содержание глины в комках, %	до 0,25	-
6	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	по норм.	1,3
7	Марка по прочности (гребнистости)	600-1400	1200
8	Марка по истираемости		21-1
9	Морозостойкость, МРЗ	15-400	300
10	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов по би Би/кг	до 370-1 кл.	1019 Бк/кг

Начальник ОТК: 

Лаборант: 

**ОТЗЫВ НА ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_**

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. \_\_\_\_\_

ООО «Новокневетский щебеночный завод» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания: \_\_\_\_\_

Представитель получателя: \_\_\_\_\_

Фирма: \_\_\_\_\_