



НАЦИОНАЛЬНАЯ
НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ

ООО «НОВОКИЕВСКИЙ ШЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Адрес: 462375, Россия, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, п. Новорудный

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.СЛ37.Н00367
действителен до 20.07.2012 г.

Паспорт качества № 880

на щебень фракции 10-15 мм

№ 16 от 05 2012 г.

Потребитель ООО «Сибирский Транс» филиал «Сибирский Транс» г. Новокузнецк

Номер вагона 54184141

Количество 1шт тонн 63,0

№ ж/д квитанции ЖК 286161

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1	Зерновой состав (полные остатки на контрольных ситах, %)		
	1,25 D	мм	0,5
	D	мм	до 10
	0,5 (d-D)	мм	30-60
1	Размеры отверстий контрольных сит, мм	D	мм
		d	мм
2	На сите 2,5 мм	95-100	99,44
3	Насыпная плотность щебня	не норм.	1,4
4	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, %	до 35	7,8
5	Содержание зерен слабых пород, %	до 5,0	4,0
6	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	1,0
7	Содержание глины в комках, %	0	-
8	Марка по прочности (дробности)	600-1400	1200
9	Марка по истираемости	II-1	21-1
10	Морозостойкость, МРЗ	15-400	300
11	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня, Бк/кг	до 370-1 кл.	6 ± 3 Бк/кг

Начальник ОТК:

Лаборант:

Отзыв на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. _____ ООО «НОВОКИЕВСКИЙ ШЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания: _____

Представитель получателя: _____

(Ф.И.О. получателя подписать левый)

ООО «Национальная нерудная компания»
123290 г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 18-а
Тел/факс: 8 (495) 727-22-99, факс 8 (495) 661-5005, e-mail: info@nnc.ru

1900 - Урал Белая Стрела 2011 г. 4-1511-106