



НАЦИОНАЛЬНАЯ
НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ

ООО «НОВОКИЕВСКИЙ ШЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Адрес: 462375, Россия, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, п. Новородный

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.СЛ37.Н00367
действителен до 20.07.2012 г.

Паспорт качества № 878

на щебень фракции 5-10 мм.

16 05 2012 г.

Потребитель: ООО «Новокиевский щебеночный завод»
от. Новотроицк, п. Новородный

Номер вагона 61346417

Количество 1шт тонн 68,500

№ ж/д квитанции 71-266984

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1	Зерновой состав (полезные остатки) на контрольных ситах, %	1,25 D	мм	0,5	-
		D	мм	до 10	8,06
		0,5 (d-D)	мм	30-60	56,13
		d	мм	90-100	92,81
2	На сите 2,5 мм	95-100	99,41		
3	Насыпная плотность щебня	не норм	1,4		
4	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и угловатой форм, %	до 35	8,1		
5	Содержание зерен слабых пород, %	до 5,0	4,0		
6	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	1,0		
7	Содержание глины в комках, %	0	-		
8	Марка по прочности (аробинности)	600-1400	1200		
9	Марка по истираемости	Н-1	21-1		
10	Морозостойкость, МРЗ	15-400	300		
11	Увелиция эффективная активность естественных радионуклидов щебня, Бк/кг	до 370-1 кЛ	6 + 3 Бк/кг		

Начальник ОТК:

Лаборант:

Отзыв на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. _____ ООО «НОВОКИЕВСКИЙ ШЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечание: _____

Представитель получателя: _____

(Ф.И.О. и должность, подпись, печать)

ОАО «Национальная нерудная компания»
125290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 18-а
Телефон: 8 (495) 727-22-09, факс 8 (495) 641-56-95, webwww.nnk.ru

© 1997-2012 ООО «Новокиевский щебеночный завод»