

**ОАО «Сортавальский дробильно-сортировочный завод»**

Адрес: 186790, Россия, Республика Карелия,  
 г. Сортавала, п.Кириявалахти ул. Гранитная д.1

Паспорт качества № 74  
 на щебень фракции 5-20  
 Сертификат соответствия № РРСВ.0101010103.4.9  
 Действителен до 29.02.2012 № 1088846



«  »    2012г.

Потребитель \_\_\_\_\_

Номер вагона 65017048 - 65733621

Количество 10 Тонн 686,2

№ ж/д квитанции 9111 278518

**Качественные показатели**

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D, мм	до 0,5	0
		D, мм	до 10	7,1
		0,5(d+D), мм	30-60	40,6
	d, мм	90-100	95,0	
	На сите 2,5 мм	95-100	97,0	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %		18,0	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	1,0	
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0	
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0	
6.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	не норм	1,35	
7.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	1400	
8.	Марка по истираемости		4-1	
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	300	
10.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO <sub>3</sub> % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	909,24,90,21	
11.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	295	

Начальник ОТК: [Подпись]  
 г. СОРТАВАЛА  
 Лаборант:

[Подпись]

Отзыв на паспорт № \_\_\_\_\_

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. \_\_\_\_\_ ОАО «Сортавальский дробильно-сортировочный завод» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель получателя \_\_\_\_\_

(ФИО, должность, подпись, дата)