

паспорт качества № 000029

от «20» марта 2012г.

Организация потребитель
Адрес потребителя

Наименование материала Щебень гранитный фракции 40 – 70, ГОСТ 8267-93
Партия № 0000070 Вес, т
Самовывоз
Транспортная накладная № от

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

измеряемый показатель	обозначение НД на испытание	нормативное значение		результат испытаний	
		размер сит, мм	полный остаток на сите, %	размер сит, мм	остаток на сите, в % по массе
1. Зерновой состав	ГОСТ 8269.0-97				частный полный
		1,25D	до 0,5	87,5	- -
		D	До 10,0	70	4,42 4,42
		0.5 (d+D)	30-60	55	43,63 48,05
		d	90-100	40	45,33 93,38
		Менее 40			6,58 99,96
2. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %	ГОСТ 8269.0-97	до 25		6,3 I группа	
3. Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц, %		до 1		0,52	
4. Содержание глины в комках, %		0,25		0,2	
5. Содержание зерен слабых пород, %		до 5		0,27	
6. Марка по дробимости		600-1400		M 1200	
7. Морозостойкость щебня				300	
8. Насыпная плотность, кг/м ³		Не нормируется		1329	
9. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня (A _{эфф}), Бк/кг		До 370		143	

Начальник ОТК



Подрядова Н.Г.