

## паспорт качества № 000070

от «15» августа 2012г.

Организация потребитель  
Адрес потребителя

Наименование материала      Щебень гранитный фракции 20 - 40, ГОСТ 8267-93  
Партия № 000218                      вес, т  
Самовывоз  
Транспортная накладная №              от

### КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

измеряемый показатель	обозначение НД на испытание	нормативное значение		результат испытаний		
		размер сит, мм	полный остаток на сите, %	размер сит, мм	остаток на сите, в % по массе	
1. Зерновой состав	ГОСТ 8269.0-97				частный      Полный	
		1,25D	до 0,5	50	-	-
		D	До 10,0	40	3,55	3,55
		0.5 (d+D)	30-60	30	40,86	44,41
		d	90-100	20	54,31	98,72
		Менее 20			1,25	99,97
2. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %	ГОСТ 8269.0-97	до 35		7,7 I группа		
3. Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц, %		до 1		0,38		
4. Содержание глины в комках, %		0,25		отсутствует		
5. Содержание зерен слабых пород, %		до 5		1,92		
6. Марка по дробимости/(потеря массы при испытании,%)		600-1400		M 1200		
7. Морозостойкость щебня/(потеря массы при испытании,%)				300		
8. Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>		Не нормируется		1319		
9. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня (A <sub>эфф</sub> ), Бк/кг		До 370		177		

Контролер ОТК

Карабанова М.В.

