

ООО «Вяземский щебеночный завод»

Адрес: 215118, Смоленская обл., г. Вязьма,
Ул.1-я Садовая , д.27.

**Паспорт качества № 8/н
на щебень фракции 3/10 мм**



« » 2020 г.

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	12.5 мм	до 0,5	0,4
		D	10 мм	до 10	7,5
		0,5(d+D)	6,5 мм	30-60	35
	d	3 мм	90-100	97,8	
	На сите 1,25 мм		95-100	98,4	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	до 15	10		
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,8		
4.	Содержание дробленых зерен, %	свыше 80	84		
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	Нет		
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм	1,40		
7.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	1000		
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И1		
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	200		
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	76,4 ± 4,8		
11.	Влажность		3,1		

Начальник ОТК:

Степанова Л.Н.

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. _____ мм ООО «Вяземский щебеночный завод» соответствует требованиям ГОСТ _____

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)