

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Комплексные поставки стройматериалов»

454048, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЕЛЬКИНА, Д. 81, КОР. Б
ТЕЛЕФОН 8(351)2-730-11-80

ПАСПОРТ

НА ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ	5-20 мм
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	11.04.2017 г.
ЗАКАЗЧИК	ООО «Комплексные поставки стройматериалов»
МЕСТО ОТБОРА ПРОБ	Челябинская область, Еткульский район, с. Еманжелинка, ООО «Еманжелинский карьер»
ПРОТОКОЛ	№ 05 от 11 апреля 2017 г., № 20163710-360 от 24 января 2018 г.

ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ

Сита, мм Остаток, %	25	20	15	12,5	10	5	2,5	1,25	0,071
Полный, %	0	2,24	41,48	57,73	85,73	99,69	99,78	99,80	99,87
По ГОСТ 8267-93	≤ 0,5	≤ 10		30-60		90-100			

Наименование показателя	Результат испытаний	Наименование показателя	Результат испытаний
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	0,13	Содержание глины в комках, % по массе	Нет
Содержание зерен пластинчатой и лещадной (игловатой) формы, % по массе	4,57	Содержание зерен слабых пород	Нет
Насыпная плотность, г/см ³	1,36	Марка по морозостойкости	F300
Дробимость, потеря массы, %	10,6	Марка по истираемости	И1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Щебень соответствует требованиям ГОСТ 8267-93.

