

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Комплексные поставки стройматериалов»

454048, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЕЛЬКИНА, Д. 81, КОР. Б
ТЕЛЕФОН 8(351)2-730-11-80

ПАСПОРТ

НА ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНУЮ СМЕСЬ

ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ	0-70 мм
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	23.04.2017 г.
ЗАКАЗЧИК	ООО «Комплексные поставки стройматериалов»
МЕСТО ОТБОРА ПРОБ	Челябинская область, Еткульский район, с. Еманжелинка, ООО «Еманжелинский карьер» от 23.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ	23 апреля 2017 г.

ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ

	верхний предел	0	0	0	10	60	77	85	95	97	100
	зерновой состав	0,00	0,00	0,00	6,80	28,30	50,90	60,20	83,50	93,20	95,1
C5/C10	нижний предел	0	0	0	0	25	50	58	80	90	95

Наименование показателя	Результат испытаний	Наименование показателя	Результат испытаний
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	0,5	Содержание глины в комках, % по массе	нет
Содержание зерен пластинчатой и лещадной (игловатой) формы, % по массе	32	Марка по дробимости	1 200
Содержание зерен слабых пород, % по массе	нет	Насыпная плотность, г/см ³	1,55
Уд. эф. активных радионуклидов, Бк/кг	-	Марка по истираемости	И1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смесь щебеночно-песчаная соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009 по зерновому составу, группа лещадности 4 (от 25% до 35%), марка по дробимости 1 200.

