

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Комплексные поставки стройматериалов»

454048, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЕЛЬКИНА, Д. 81, КОР. Б
ТЕЛЕФОН 8(351)2-730-11-80

ПАСПОРТ

НА ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ	20-40 мм
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	11.04.2017 г.
ЗАКАЗЧИК	ООО «Комплексные поставки стройматериалов»
МЕСТО ОТБОРА ПРОБ	Челябинская область, Еткульский район, с. Еманжелинка, ООО «Еманжелинский карьер»
ПРОТОКОЛ	№ 03 от 11 апреля 2017 г., № 20163710-361 от 24 января 2018 г.

ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ

Сита, мм	50	40	30	20	10	0,071
Остаток, %						
Полный, % по массе	-	-	30,51	93,68	99,88	99,97
Требования ГОСТ 8267-93	≤ 0,5	≤ 10	30-60	90-100		

Наименование показателя	Результат испытаний	Наименование показателя	Результат испытаний
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	0,03	Содержание глины в комках, % по массе	Нет
Содержание зерен пластинчатой и лещадной (игловатой) формы, % по массе	5,22	Содержание зерен слабых пород	Нет
Насыпная плотность, г/см ³	1,36	Марка по морозостойкости	F300
Дробимость, потеря массы, %	10,8	Марка по истираемости	И1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Щебень соответствует требованиям ГОСТ 8267-93.

