

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Комплексные поставки стройматериалов»

454048, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЕЛЬКИНА, Д. 81, КОР. Б
ТЕЛЕФОН 8(351)2-730-11-80

ПАСПОРТ

НА ШЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

ШЕБЕНЬ ФРАКЦИИ	40-70 мм
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	11.04.2017 г.
ЗАКАЗЧИК	ООО «Комплексные поставки стройматериалов»
МЕСТО ОТБОРА ПРОБ	Челябинская область, Еткульский район, с. Еманжелинка, ООО «Еманжелинский карьер»
ПРОТОКОЛ	№ 04 от 11 апреля 2017 г., № 20163710-362 от 24 января 2018 г.

ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ

Сита, мм \ Остаток, %	87,5	70	60	50	40	20	0,071
Полный, % по массе	-	1,42	41,48	80,90	97,94	99,91	99,83
Требования ГОСТ 8267-93	≤ 0,5	≤ 10	30-60		90-100		

Наименование показателя	Результат испытаний	Наименование показателя	Результат испытаний
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	0,04	Содержание глины в комках, % по массе	Нет
Содержание зерен пластинчатой и лещадной (игловатой) формы, % по массе	5,56	Содержание зерен слабых пород	Нет
Насыпная плотность, г/см ³	1,34	Марка по морозостойкости	F400
Дробимость, потеря массы, %	10,5	Марка по истираемости	И1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Щебень соответствует требованиям ГОСТ 8267-93.

МП

