

ООО "ЛОБСКОЕ-5"
186350, РФ, РК, Медвежьегорский район, ст.Пергуба-порт,
тел.: 8 (814-2)25-03-02

ПАСПОРТ №_
от «_» сентября 2024 г.

На щебень из природного камня гранита фракций **16-31,5 мм**, месторождение Лобское, для строительных работ ГОСТ 32703-2014.

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя		Требование ГОСТ 32703-2014	Фактические показатели
	Зерновой состав	Полные остатки на ситах, % по массе		
1.		2D	63	100
		1,4D	45	98-100
		D	31,5	85-100
		D/1,4	22,5	25-80
		d	16	0-15
		d/2	8	0-5
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %		I-V	18,6
3.	Содержание глины в комках, %		до 0,25	нет
4.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %		не более 1	0,65
5.	Марка по дробимости		60-1400	1400
6.	Марка по истираемости		И1-И4	И1
7.	Содержание зерен слабых пород, %		не более 5	отсутствуют
8.	Марка по морозостойкости		25-400	F400
9.	Насыпная плотность, т/м ³		не нормируется	1,34
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг		до 370 1 класс	100
11.	Содержание вредных компонентов и примесей:		до 1,5	менее 0,2 Менее 20 Менее 0,2 Менее 0,05 Отсутствие
	SO ₃ , %		не более 50	
	амф.разн. кремнезема		до 4	
	пирит		до 0,1	
	галоидные соединения		отсутствие/наличие	
	Органические примеси			
12.	Устойчивость структуры против распада, %		не более 3%	0,1
13.	Марка			85/15

Щебень выпускается по ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»

Начальник лаборатории _____



Е.Ф. Никкина

