

ООО «Ухтинский завод строительных материалов»
169306, Республика Коми, город Ухта,
ул. 2-я Индустриальная, 17



ПАСПОРТ

На щебень из естественного камня (ГОСТ 8267-93)
К накладной № _____ от «__» _____ 2010г.

Количество _____

№	Наименование	Показатели
1	Фракция щебня (в мм)	40-80
а)	Зерновой состав %	
б)	Днаим	96,4
в)	Днаиб	8,0
2	0,5 (Днаим+Днаиб)	67,0
3	1,25 Днаиб	0
4	Содержание зерен пластинчатой, лещадной и игловатой формы в %	9,7
5	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц в %	1,8
6	Содержание глины в комках в %	0
7	Содержание зерен слабых пород в %	3,1
8	Марка щебня по прочности при сжатии в цилиндре в %	18,4/600
9	Морозостойкость (Мрз циклов)	F50
10	Насыпная плотность т/куб.м	1,28
11	Удельная эффективная активность ЕР, бк/кг	11+-6

Получатель : _____

Лаборант _____ Т.П. Бородавкина