

Общество с ограниченной ответственностью «Вязьма-Неруд»

Российская Федерация, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Фурманова, д. 1Б.

**Паспорт качества № 65**  
**Песок для строительных работ ГОСТ 8736-2014**

Месторождение: песчано-гравийный карьер у д. Чаль, Темкинского района, Смоленской области.

Дата отгрузки \_\_\_\_\_ Партия \_\_\_\_\_ ТТН № \_\_\_\_\_

Масса нетто \_\_\_\_\_ Потребитель \_\_\_\_\_

№	Наименование показателей	Норма		Результаты испытаний
		I класс	II класс	
1	Класс			
2	Модуль крупности средний крупный	2,0-2,5 2,5-3,0		2,49
3	Полный остаток на сите №063, % средний крупный	30-45 45-65		44,94
4	Содержание глины в комках, % средний крупный	0,25 0,25	0,5 0,5	- -
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более средний крупный	2 2	3 3	1,2
6	Истинная плотность песка, г/см <sup>3</sup>	-		2,63
7	Объёмный насыпной вес, т/м <sup>3</sup>	-		1,57
8	Содержание радионуклидов Аэфф, Бк/кг, не более	370		I класс (до 140)
9	Содержание вредных компонентов и примесей: - аморфные разновидности диоксида кремния (реакц. способность) - содержание общей серы в пересчёте на SO <sub>3</sub> , %	не более 50 ммоль/л не более 1,0		32,2 0,02
10	Коэффициент фильтрации, м/сут	-		6,0
11	Влажность песка %	-		4,4

**Песок соответствует ГОСТ 8736-2014**

Техник - лаборант: Воробей А.А.

