

Закрытое акционерное общество
«Коммерческо-производственная фирма
Ижевская дробильно-сортировочная фабрика»

ПАСПОРТ № _____

на песок для строительных работ
ГОСТ 8736 - 93

Сертификат качества Госстроя России № 0178883 действителен до 25.04.2013 г.

Отправитель: ЗАО «КПФ Ижевская ДСФ», г. Горняк, ул. Каменная, 75

Получатель _____

Дата отгрузки _____


№№ вагонов и накладных _____

Количество песка _____

Наименование фракции 0-5 мм

№ п/п	Наименование показателя	По ГОСТ 8736-93	По отгруз.
1	Содержание пылевых, тонких, глинистых частиц в % не более	10	5,4%
	в том числе глины в комках, %	2	-
2	Марка по прочности не ниже	600	1200*
3	Морозостойкость	Мрз 25	F 200
4	Полный остаток на сите № 063	Св-75	78,8%
5	Класс песка	1-И	II
6	Модуль крупности	св. 3,5	3,2%
7	Насыпная плотность		1,40 т/м ³
8	Аэфф		293,0 г/дм ³

Пробиториум



Тайму - Т.И. Тайденко