

Закрытое акционерное общество
«Коммерческо-производственная фирма
Неверовская дробильно-сортировочная фабрика»

ПАСПОРТ № _____

на щебень из плотных горных пород для строительных работ
ГОСТ – 8267 – 93

Сертификат качества Госстроя России № 0178884 действителен до 25.04.2013 г.

Отправитель: ЗАО «КПФ Неверовская ДСФ», г. Горняк, ул. Каменная, 75

Получатель: _____

Дата отгрузки: _____

№№ вагонов и накладных: _____

Количество щебня: _____

Наименование фракции *20-40 мм*

№№ п/п	Наименование показателей	По ГОСТ 8267-93	По отгруз.	
1	Содержание зерен лещадной и угловатой формы, по массе процентов не более	35	<i>13,4%</i>	
2	Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц в процентах не более	1	<i>0,92%</i>	
		0,25	—	
3	Содержание зерен слабых пород в % по массе не более	5	<i>4,6%</i>	
4	Марка по прочности не ниже	600	<i>«1000»</i>	
5	Морозостойкость	Мрз 25	<i>F200</i>	
6	Зерновой состав в массе: полный остаток на ситах, в %			
		Д наименьш.	90100	<i>95,6%</i>
		0,5 (Д наим. – Д наиб.)	30-60	<i>55,8%</i>
		Д наибольш.	0-10	<i>5,4%</i>
		1,25 Д наибольш.	05	<i>0%</i>
7	Насыпная плотность в сухом состоянии		<i>1,36 т/м³</i>	
8	Аз/ф		<i>1,51.0 т/м³</i>	



Тайф - П.И. Тайденко