

Закрытое акционерное общество
«Коммерческо-производственная фирма
Неверовская дробильно-сортировочная фабрика»

ПАСПОРТ № _____

на щебень из плотных горных пород для строительных работ

ГОСТ – 8267 – 93

Сертификат качества Госстроя России № 0178884 действителен до 25.04.2013 г.

Отправитель: ЗАО «КПФ Неверовская ДСФ», г. Горняк, ул. Каменная, 75

Получатель _____

Дата отгрузки _____

№№ вагонов и накладных _____

Количество щебня _____

Наименование фракции 5-20 мм

№ п/п	Наименование показателей	По ГОСТ 8267-93	По отгруз.
1	Содержание зерен лещадной и игловатой формы, по массе процентов не более	35	12,4%
2	Содержание пылевидных, илестых, глинистых частиц в процентах не более	1	0,94%
	в том числе глины в комках, %	0,25	—
3	Содержание зерен слабых пород в % по массе не более	5	2,7%
4	Марка по прочности не ниже	600	"1200"
5	Морозостойкость	Мрз 25	F200
6	Зерновой состав в массе:		
	полный остаток на ситах, в %		
	Д наименьш.	90100	95,2%
	0,5 (Д наим. – Д наиб.)	30-60	51,8%
	Д наибольш.	0-10	4,6%
	1,25 Д наибольш.	05	0%
7	Насыпная плотность в сухом состоянии		1,34 т/м³
8	Азфр		2600 т/м³



Гайденко - П.И. Гайденко