

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОРСТРОЙКОМПЛЕКТ»**

ИНН 4826046849, КПП 481801001, ОГРН 1054800329308
399942, Липецкая область, Чаплыгинский район, с.Чечеры
р/с 40702810635000071550 в Отделении №8593 Сбербанка России г. Липецк
БИК 044206604, кор/с 30101810800000000604 в ГРКЦ ГУ Банка России
тел./ факс 8 (47475)2-15-26, dsk-c@mail.ru

П А С П О Р Т

на отгрузку щебня - доломита фракции 40-70 мм. ГОСТ 8267-93

№ 102 от «31» июля 2015 г.

В адрес Общества с ограниченной ответственностью «?»

Дата 31.07.2015г. № партии 1 кол-во 2 000 (две тысячи) тонн

№ накладной 828 от 31.07.2015г.

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	70	60	50	40	30	25
Полные остатки на ситах, % по массе	23,9	45,4	67,5	91,8	99,6	100

2. Содержание:

2.1. Пылевидных и глинистых частиц _____ 1,8 _____ %

2.2. Зерен пластинчатой и игловатой формы в щебне _____ 22,7 _____ %

3. Марка по дробимости щебня _____ М800 _____

4. Марка по морозостойкости щебня _____ F100 _____

5. Водопоглощение _____ 1,8 _____ %

6. По содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы: соответствует
группе 1 по ГОСТ 8267-93

7. Марка по истираемости _____ И2 _____

8. Насыпная плотность _____ 1,25 _____ т/м³

9. Удельная эффективная активность радионуклидов (Аэфф.) 8,8+3,3Бк/кг
что соответствует 1 классу строительных материалов (экспертное
заключение №613-1030 от 11.05.2011г ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»)

10. Наименование горной породы: строительный доломит Зенкинского
месторождения строительных доломитов

Уполномоченный представитель

Кременсков А.В.