

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОРСТРОЙКОМПЛЕКТ»**

ИНН 4826046849, КПП 481801001, ОГРН 1054800329308
399942, Липецкая область, Чаплыгинский район, с.Чечеры
р/с 40702810635000071550 в Отделении №8593 Сбербанка России г. Липецк
БИК 044206604, кор/с 30101810800000000604 в ГРКЦ ГУ Банка России
тел./факс 8 (47475)2-15-26, dsk-c@mail.ru

ПАСПОРТ

на отгрузку щебня - доломита фракции 20-40 мм. ГОСТ 8267-93

№ 98 от «21» сентября 2015 г.

В адрес Общества с ограниченной ответственностью «?»

Дата 21.09.2015г. № партии 1 кол-во 1 600 тн. (одна тысяча шестьсот) тонн

№ накладной 950 от 21.09.2015г.

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	40	30	25	20	15	10	5	Менее 5
Полные остатки на ситах, % по массе	2,1	37,5	66,0	92,1	98,9	100	-	-

2. Содержание:

2.1. Пылевидных и глинистых частиц 1,7 %

2.2. Зерен пластинчатой и игловатой формы в щебне 19,3 %

3. Марка по дробимости щебня M800

4. Марка по морозостойкости щебня F100

5. Водопоглощение 1,8 %

6. По содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы: соответствует
группе 1 по ГОСТ 8267-93

7. Марка по истираемости ИЗ

8. Насыпная плотность 1277 кг/м³

9. Удельная эффективная активность радионуклидов (Аэфф.) 8,8+3,3Бк/кг
что соответствует 1 классу строительных материалов (экспертное
заключение №613-1030 от 11.05.2011г ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»)

10. Наименование горной породы: строительный доломит Зенкинского
месторождения строительных доломитов

Уполномоченный представитель

Кременсков А.В.