



ТОПКИНСКИЙ ЩЕБЕНЬ

ООО ТД «Альянс»
юр.адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.2-я
Станционная, дом 30, корпус 16, кабинет 3
ИНН 5404055082 КПП540401001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 33

Вид продукции: смесь щебеночная фр. 0-20 мм, ГОСТ 25607-2009

Изготовитель: ООО «ТТК Сибирский Альянс»,

Исходная горная порода: известняк,

1. Гранулометрический состав

	Размеры ячеек сит, мм								
	20	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,14	0,05
Полные остатки, %	7,9	30,71	53,75	68,49	75,62	82,23	86,09	86,96	92,41
Требование ГОСТ 25607-2009 С5	0-10	20-40	35-65	50-80	60-85	70-90	75-95	80-97	85-100

2. Физико – механические свойства:

№ п/п	Наименование испытаний	Единица испытаний	Результаты приемочного контроля	Требование ГОСТ 25607-2009
1	Содержание зерен лещадной и игловатой формы	%	34,7	Не более 35
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	2,1	Не более 5
3	Содержание глины в комках	%	0,00	Не более 20
4	Марка щебня по дробимости	-	М 800	Не ниже 400
5	Марка щебня по водостойкости		В 1	-
6	Марка по пластичности		ПЛ.1	-
7	Насыпная плотность	кг/м3	1450	-

Директор ООО ТД «Альянс»



Панов Д.А.

«13» июня 2017г.